CE

Otto Graf GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2-6, DE-79331 Teningen
2014

**EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar**
Produkt: Conclean Professional upp till 50 pe

| **Reningsprestanda** | | |
|---|---|---|
| Kemisk syreförbrukning | COD: | 93,1% |
| Biologisk syreförbrukning | $BOD_5$: | 96,9% |
| Suspenderade ämnen | SS: | 96,9% |
| Ammoniumkväve | NH4-N: | 74,7% |
| Kväve, totalt | Ntot: | 69,9% |
| Fosfor, totalt | Ptot: | 94,5% |

| **Reningskapacitet (nominellt värde)** | |
|---|---|
| Nominell organisk dygnsbelastning (kg $BOD_5$/dygn) | 0,06 kg/d*PE |
| Nominellt hydrauliskt dygnsflöde ($m^3$/dygn) | 0,15 $m^3$/d*PE |
| **Vattentäthet** (vattentest) | Godkänt |
| **Tryckhållfasthet** (groptest) | Godkänt |
| **Hållfasthet** | Godkänt |
| **Eldhärdighet** | Klass E |
| **Utsläpp av farliga ämnen** | NPD |
| **Material** | Polypropylen (PP) |