Testrapport
Conclean Kompakt BDT

Nr. 09/Översättning

1. Unik identifikationskod för produkttypen	**Conclean Kompakt BDT upp till 15 pe**
2. Typ-, tillverknings- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten enligt artikel 11 (4)	**Conclean Kompakt BDT** **Storlek och serienummer anges på tankens typskylt**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren	**Conclean Komapkt BDT är avsett att användas för rening av gråvatten från hushåll upp till 50 personer**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress till tillverkaren som krävs enligt artikel 11 (5)	**Aquatech SA** **Zlota 7/18 street** **PL 00019 Warszawa Polen**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll hos byggprodukten enligt bilaga V	**System 1**
6. **Den anmälande myndigheten SPSC (Statybos produkcijos sertifikavimo centras) - NB 1739 - testade reningseffekten hos Argo 2, Argo 4, Argo 6, Argo 10, Argo 15 för stabilitet, läckor, hållfasthet och eldhärdighet, se punkt 7.** **Eldhärdigheten hos Argo testades av ITB-NP 1488.** **Alla tester på reningsresultat genomfördes PIA GMBH**	

7. Angiven prestanda

	Reningsprestanda	**Testrapport nr.**
Kemisk syreförbrukning Biologisk syreförbrukning Ammoniumkväve Suspenderade ämnen Fosfor, totalt Kväve, totalt	COD: 70,49% BOD_5: 80,65% NH_4-N: 32,90% SS: 89,47% Ptot: 38,46% Ntot: 79,08%	201611-GW-PIA-Aquatech
Vattentäthet	Godkänd	1397-CPR-112/A.2 (Argo 2), 1397-CPR-113/A.2 (Argo 4), 1397-CPR-042/A.2 (Argo6, Argo 10, Argo 15),
Tryckhållfasthet	Godkänd, våt:1,97	1397-CPR-084/C.6 (ZEUS3000-primary tank), 1397-CPR-055/C.6 (Argo15-bioreactor)
Hållbarhet	Godkänd	1397-CPR-058/6.5 (rotationsgjuten)
Eldhärdighet	Klass E	1488-LP01-0977/16/Z00NP, 1488-0977/16/Z00NP

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren:



Wojciech Babinski
Chairman of the Board

Warsaw, 28.09.2016