

EGENKONTROLL

för Conclean Graf reningsverk 200-500 pe

Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att inneha kunskap så att anordningen underhålls och sköts på ett sätt så att dess funktion säkerställs. Detta uppnås genom att fastighetsägaren utför kontroller som journalförs enligt Concleans egenkontrollprogram samt att Conclean utför årliga servisar. Concleans egenkontrollprogram är anpassat utifrån lagstiftningens krav och tillverkarens specifikationer.

Egenkontroll ska ske minst varannan månad och ska journalföras. Tillsynsmyndigheten kan komma att utföra inspektion av din avloppsanordning och då kan dokumentation efterfrågas. För att förenkla för servicetekniker och tillsynsmyndigheten är det bra att all dokumentation om egenkontroll samlas i samma pärm för enkel åtkomst. Locken är barnsäkrade och lossas med hylsnyckel 17 mm vilken tillhandahålls av fastighetsägaren. Vrid max två varv!

För egenkontrollen är det två saker som ska utföras:

1. Spara alla kvitton på inköpt flockningsmedel, slamtömning, eventuella slitagedelar, protokoll från Conclean och Tillsynsmyndigheten och i övrigt dokumentation av relevans.
2. Utföra iakttagelser som ska journalföras. Se tabellen på nästa sida.

Vid frågor kontakta Concleans servicetelefon: 010-210 30 00.

Kontakt

Service: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se

	Kontrollpunkter:	Intervall:	Kommentar:
1	Främmande föremål flyter ej i någon tank	Varannan månad	Främmande föremål kan skada processen och pumpar. Tex bindor, trasor, tops, blöjor, plastföremål, mm
2	Lyssna om kompressorn låter normalt	Varannan månad	Syresättningen är en av de viktigaste delarna till att vattnet renas och håller reningsprocessen vid liv.
3	Notera nivå för flockningsmedel	Varannan månad	Uppskatta mängden av flockningsmedel och notera.
4	Inköp av flockningsmedel	Vid behov	Notera datum och mängd. Spara kvitto.
5	Styrskåpets display lyser	Varannan månad	Displayen ska lysa
6	Larmlampan	Veckovis, journalförs varannan månad	Larmlampan ska ej lysa
7	Har ändring av antal permanentboende skett?	Varannan månad	Om antalet permanentboende ändras kan det påverka reningsprocessen
8	Tillgänglighet	Varannan månad	Fritt från sly, högt gräs, snö etc.
9	Slamtömning	Enligt anvisning/ servicerapporter	Notera datum

Kontakt

Service: 010-210 30 00
 service@conclean.se
 www.conclean.se