

EGENKONTROLL

för Conclean EasyRock

	KONTROLLPUNKTER:	INTERVALL:	KOMMENTAR:
1	Kontroll av vindventilator	Vid behov	Kontrollera att vindventilatorn snurrar. Luftning/syresättning är mycket viktig för processen.
2	Kontrollera nivåalarm	Vid behov	Det är en röd flottör som varnar för högt vatten i enheten.
3	Kontroll av spridarplatta	En gång per år	Kontrollera hålen i spridarplattan så att de inte är igensatta. Vid behov spola rent med vanlig vattenslang (OBS! inte högtryck). Kontrollera att plattan ligger i våg för jämn fördelning av avloppsvattnet.
4	Kontroll av media	En gång per år	Visuell kontroll av översta lagret i markbädd på burk för att säkerställa att inget slam/påväxt finns. Kontrollera också att inget vatten står över översta lagret av säckar.
5	Kontroll av lock	En gång per år	Kontrollera att locket till tanken är väl förslutet och låst
6	Kontroll/rengöring av utloppsfiler i slamavskiljare	Vid behov	Vid slamtömning lyft upp utloppsfiltret i slamavskiljaren och spola rent.

Kontakt

Service: 010-210 30 00
service@conclean.se

www.conclean.se

